



- 1) Stahltrapezprofil
- 2) Dampfsperre für Aufbauten nach DIN 18234
- 3) Nicht brennbare Wärmedämmung
- 4) Abdichtung gem. Flachdachrichtlinien
- 5) Nicht brennbare Sickenfüller
- 6) Sita Firesafe mit SitaStandard Dachgully bestehend aus
 - a) Brandschutzkasten mit integriertem Verstärkungsblech
 - b) Nicht brennbarer Dämmstoff
 - c) Brandschutzmanschette
 - d) Anschlussrohr
- 7) Sita Kiesfang
- 8) SitaStandardAufstockelement

Stand:
04.2007

Maßstab:
1:7

Flachdachentwässerung mit
Brandschutzanforderungen
nach DIN 18234: SitaFiresafe mit
SitaStandard Dachgully und
SitaAufstockelement in einem
nicht belüfteten Dachaufbau
(Warmdach)

